

Sławno, dnia 23 września 2019 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Przebudowa wejścia zewnętrznego w budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, znajdującym się przy ul. Gdańskiej 18a w Sławnie” udzielam odpowiedzi na następujące pytanie:

### Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych o następujących parametrach :

1. udźwig do 385 kg.
2. moc silnika 1,5 kW
3. montaż na płycie fundamentowej (nie do konstrukcji schodów).
4. prędkość podnoszenia max. 0,06 m/s
5. wypełnienie furtek i barierki kabiny z poliwęglanu
6. wymiary platformy 900x1400 wjazd i wyjazd na wprost.

### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ zaproponowany podnośnik jest niezgodny z projektem stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zastępca Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sławnie

*Anna Gancarz*